

## 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 ( 2019 年 9 月 )

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	117.57	270	164.00	25	16.06	是	无
大坦沙污水处理厂	55	46.08	250	171.71	30	18.15	是	无
沥滘污水处理厂	50	45.86	280	178.00	32	20.28	是	无
西朗污水处理厂	20	23.99	-	180.00	20	15.63	是	无
大沙地污水处理厂	20	22.36	270	177.00	25	16.59	是	无
龙归污水处理厂	14	14.26	280	168.00	30	14.64	是	无
竹料污水处理厂	6	5.12	280	165.00	30	12.36	是	无
石井污水处理厂	30	30.81	300	107.00	27	14.84	是	无
京溪污水处理厂	10	10.47	270	131.00	30	18.13	是	无
石井净水厂	15	16.69	280	115.00	30	17.30	是	无