

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021 年 4 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
猎德污水处理厂	120	119.44	263	309	25.5	22.2	是	无
大坦沙污水处理厂	55	45.60	250	174	30	20.3	是	无
沥滘污水处理厂	75	70.04	280	278	29.5	22.4	是	无
西朗污水处理厂	50	29.16	270	209	23	21.8	是	无
大沙地污水处理厂	45	23.38	270	350	27.8	22.3	是	无
龙归污水处理厂	29	16.91	280	325	30	35.2	是	无
竹料污水处理厂	6	4.84	280	371	30	23.8	是	无
石井污水处理厂	30	26.84	290	266	28.5	36.6	是	无
京溪地下净水厂	10	8.31	270	323	30	28.1	是	无
石井净水厂	30	31.83	280	218	30	23.6	是	无
健康城净水厂	10	4.14	280	278	30	35.9	是	无
江高净水厂	16	7.32	280	330	30	31.6	是	无
大观净水厂	20	11.90	270	272	30	27.9	是	无