












## 建设项目职业卫生“三同时”技术审查会议签到表


建设单位	广州市净水有限公司			
项目名称	广州市净水有限公司大观分公司建设项目			
评价单位	华测检测认证集团股份有限公司			
审查地点	广州市净水有限公司大观分公司	审查时间	2021年10月21日	
技术审查专家名单				
姓名	单位	职称/职务	本人签字	联系方式
邓颖聪	广州市职业病防治院	副主任医师		13560929228
肖晓琴	广州市职业病防治院	高级工程师		13725298869
王维平	广州市番禺区疾病预防控制中心	副主任医师		13602274002
施工单位参加人员名单				
姓名	单位	职称/职务	本人签字	联系方式
监理单位参加人员名单				
评价单位代表名单				
姓名	单位	职称/职务	本人签字	联系方式
	华测检测认证集团股份有 限公司	—		13590140794
建设单位参加人员名单				
姓名	单位	职称/职务	本人签字	联系方式
	广州市净水有限公司大观 分公司	副经理		15913183523
		运营部副部长		13580423751
		安全员		13828466822

## 职业病危害评价报告技术评审会专家意见

报告名称	广州市净水有限公司大观分公司建设项目
评审会议 组织单位	广州市净水有限公司
评审地点	广州市净水有限公司大观分公司

报告：  
1. 细化岗位人员的工作日写实；  
2. 完善职业病危害因素防护设施的调查和分析；  
3. 细化加药间和污水处理站的通风描述内容。


场所：加药间增加警示标识（注意通风）的设置。



专家签名：A. Baoi En

日期：2021.10.21

## 职业病危害评价报告技术评审会专家意见

报告名称	广州市净水有限公司大观分公司建设项目
评审会议 组织单位	广州市净水有限公司
评审地点	广州市净水有限公司大观分公司
<p>1. 进一步细化加药间、污泥干化区的通风换气评价；</p> <p>2. 补充取药的频次描述及个人防护评价</p> <p>3. 职业危害因素识别中，说明氯气的来源。</p> <p>现场：</p> <p>1. 加强应急洗眼设施的保养维护工作；</p> <p>2. 加药间门口补充设置“注意通风”警示标识。</p> <p>专家签名： </p> <p>日期：2021.10.21</p>	

# 职业病危害评价报告技术评审会专家意见

报告名称	广州市净水有限公司大观分公司建设项目
评审会议 组织单位	广州市净水有限公司
评审地点	广州市净水有限公司大观分公司
<p>报告. 1. 进一步细化加药间. 污泥卸料. 走廊的通风换气的评价</p> <p>2. 完善污泥干化的PPE产品设施合理性与有效性评价</p> <p>3. 细化次氯酸钠倍液卸料<sup>取料</sup>作业的个PPE用品评价.</p> <p>同意修改后通过</p> <p>现场. 1. 进一步完善作业场所职业卫生警示标识的设置.</p> <p>同意修改后通过</p> <p>专家签名: 肖廷琴</p> <p>日期: 2021.10.21</p>	