

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022年4月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	122.27	263	209	25	19.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	47.78	250	175	30	19.0	是	无
沥滘污水处理厂	75	72.14	280	263	29	21.5	是	无
西朗污水处理厂	50	30.16	270	213	22.5	22.3	是	无
大沙地污水处理厂	45	30.22	270	248	25	17.0	是	无
龙归污水处理厂	29	16.43	280	242	30	28.4	是	无
竹料污水处理厂	6	5.69	280	273	30	18.8	是	无
石井污水处理厂	30	25.80	290	196	28.5	31.2	是	无
京溪地下净水厂	10	9.45	270	207	30	25.3	是	无
石井净水厂	30	27.57	280	166	30	24.2	是	无
健康城净水厂	10	6.37	280	170	30	20.5	是	无
江高净水厂	16	11.36	280	238	30	26.6	是	无
大观净水厂	20	13.85	270	233	30	23.4	是	无