

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 12 月)

填报单位: (公章)



| 污水处理厂名称 | 设计规模 (万吨/日) | 平均处理量 (万吨/日) | 进水 COD 浓度设计标准 (mg/l) | 平均进水 COD 浓度 (mg/l) | 进水氨氮浓度设计标准 (mg/l) | 平均进水氨氮浓度 (mg/l) | 出水是否达标 | 超标项目及数值 |
|----------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|---------|
| 猎德污水处理厂 | 120 | 118.13 | 263 | 277 | 25 | 28.2 | 是 | 无 |
| 大坦沙污水处理厂 | 55 | 43.86 | 250 | 272 | 30 | 23.6 | 是 | 无 |
| 沥滘污水处理厂 | 75 | 65.29 | 280 | 339 | 29 | 17.2 | 是 | 无 |
| 西朗污水处理厂 | 50 | 28.00 | 270 | 209 | 22.5 | 21.4 | 是 | 无 |
| 大沙地污水处理厂 | 45 | 23.37 | 270 | 251 | 25 | 23.9 | 是 | 无 |
| 龙归污水处理厂 | 29 | 14.72 | 280 | 266 | 30 | 32.9 | 是 | 无 |
| 竹料污水处理厂 | 6 | 6.02 | 280 | 208 | 30 | 17.9 | 是 | 无 |
| 石井污水处理厂 | 30 | 23.30 | 290 | 224 | 28.5 | 31.9 | 是 | 无 |
| 京溪地下净水厂 | 10 | 7.75 | 270 | 286 | 30 | 37.9 | 是 | 无 |
| 石井净水厂 | 30 | 27.71 | 280 | 223 | 30 | 25.1 | 是 | 无 |
| 健康城净水厂 | 10 | 4.46 | 280 | 141 | 30 | 20.5 | 是 | 无 |
| 江高净水厂 | 16 | 9.44 | 280 | 314 | 30 | 30.6 | 是 | 无 |
| 大观净水厂 | 20 | 13.07 | 270 | 212 | 30 | 23.2 | 是 | 无 |