

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2023年2月）

填报单位：（公章）

污水 处理厂 名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	121.51	263	229	25	20.0	是	无
大坦沙污水处理厂	55	44.99	250	202	30	18.7	是	无
沥滘污水处理厂	75	68.54	280	179	29	20.7	是	无
西朗污水处理厂	50	29.45	270	225	22.5	21.6	是	无
大沙地污水处理厂	45	24.10	270	287	25	23.6	是	无
龙归污水处理厂	29	14.04	280	257	30	30.7	是	无
竹料污水处理厂	6	5.54	280	276	30	19.8	是	无
石井污水处理厂	30	23.89	290	258	28.5	31.1	是	无
京溪地下净水厂	10	7.98	270	268	30	25.7	是	无
石井净水厂	30	26.16	280	201	30	23.8	是	无
健康城净水厂	10	4.07	280	217	30	20.8	是	无
江高净水厂	16	9.37	280	357	30	30.3	是	无
大观净水厂	20	13.25	270	191	30	21.4	是	无